

UNIFIX MAXI UPUTA ZA MONTAŽU

EASY
GRIP

Uputa za montažu za Unifix Maxi s „easy grip” funkcijom – Easy inside

Pripreme:

- Oko mjesta oštećenja očistite cijev od prljavštine.
- Uvjerite se je li promjer vanjske cijevi odgovarajući za dati prijemni omjer stezaljke za popravak cijevi.
- Sapunskim rastvorom navlažite gumenu navlaku i cijev (razmjer miješanja: 1:5 sapun:voda).

Koraci montaže:

1. Navrtite matice natrag do crvenih čep za zaštitu navoja (ali ih nemojte potpuno odviti). Navucite most od nehrđajućeg čelika i razdvojite stezaljku za popravku. Postavite stezaljku za popravak na cijev kape za zaštitu (1. slika).
2. Zakačite most na okomitim bočnim profilima u „easy grip” udubljenja (2. slika) zatim most povucite most prema gore kako bi se nalijegao na krajeve okomitih bočnih profila (3. slika).
3. Uzmite jedan viličasti ključ, i postavite ga u „easy grip” utora bočnih profila (4. slika). Uхватite viličasti ključ i donji dio stezaljke za popravak cijevi i povlačenjem ih spojite . Ovako će se most lako moći povući u konačnu poziciju. Matice navrtite ručno. Uvjerite se da gumeno Brtvljenje naliježe točno na cijev.
4. Izvadite viličasti ključ iz „easy grip” utora, ručno, pa zatim podjednakim momentom sile ključem zategnite matice. U slučaju cijevi od ljevanog čelika, cementnih cijevi s pojačanim vlaknima, kod M12 i M14 matica zategnite s najviše 70 Nmra momentom sile , odnosno, kod matice M 16 zategnite na 120 Nm! U slučaju PVC cijevi, početni moment sile može biti samo oko 50 Nm. Nakon 15-20 minuta još jednom zategnite matice s istim momentom sile. U slučaju PE cijevi, obratite pozornost kako slijedi: Provjerite još jednom, jeste li na pravilan način izračunali duljinu stezaljke za popravak cijevi (izračunavanje duljine dato je na stranici 135.) Nakon ručnog zatezanja maticazategnite ih s momentom sile na 70 Nm, odnosno, ako koristite matice M16 onda je moment sile 120 Nm ! Nakon toga sačekajte 15 minuta, i zatim s propisanim momentom sile ponovno pritegnite matice. Sačekajte daljih 15 minuta te zategnite vijke još jednom. Ako je moguće, matice još jednom zategnite na propisani moment sile nakon isticanja 24 sata.
5. I u slučaju stezaljki od više dijelova i /ili s navojnim ili prirubničkim ogranavanjem, postupite prema gore navedenom. Kod inačica s više dijelova nije potrebno otvarati više strana stezaljki osim jedne

Pozor:

- Pobrinite se da ne bude nečistoće između stezaljke za popravak cijevi od nehrđajućeg čelika i cijevi.
- Točke montiranja 1-3. ,ogu se obavljati i na licu mjesta, kod oštećenja. Prethodno montirane stezaljke za popravak cijevi mogu se u naknadno navući na oštećenje, odnosno, može se učvrstiti prema koraku broj 4.

